

附件 1:

一、可燃气体探测器技术要求:

产品名称	工业及商业用途点型可燃气体探测器		
执行标准号	GB15322.1-2019		
适用监测气体种类	甲烷、丙烷	量程:	(3~100)%LEL
采样方式	扩散式	报警设定值	可调
供电方式	DC24V	工作方式:	系统式
防爆标志	有	声光功能	有
警告用语	有	外壳材质	金属
使用环境:室内使用型			

二、可燃气体检测报警器集控箱技术要求:

产品名称	可燃气体检测报警器		
执行标准号	GB16808-2008		
通讯方式	采用总线通讯方式	控制回路	32
报警联动输出	4组	备用电池	有
出厂合格证	有	外壳材质	金属
需注明接线柱标注			

三、紧急切断阀

产品名称	燃气紧急切断阀		
执行标准号	执行国家标准、行业标准		
防爆标识	有	执行机构	常开型
要求	满足燃气公司、消防验收	电源	DC24/AC220
出厂合格证	有	外壳材质	金属
阀门口径	现场勘察		
需注明接线柱标注			